

4.6.2 Vida útil y movimiento contable por tipo de equipo de medida

Los datos contables han sido proporcionados únicamente por 53 empresas de este colectivo y, en la mayoría de los casos, sin llegar a desglosar los mismos por tipología de equipos. La asociación CIDE proporcionó a sus socios un procedimiento para desagregar estos valores contables agregados, entre los diferentes tipos de equipos de medida y control. No se ha obtenido información concluyente de estos datos.

Respecto a la vida útil contable, el rango es el mismo que el obtenido para las empresas asociadas en UNESA, siendo el valor medio de 20 años.

4.6.3 Coste unitario estimado de reposición de equipos

Si entre las empresas de UNESA existían diferencias importantes respecto a las estimaciones de costes realizadas, en este colectivo de empresas distribuidoras las diferencias son aun mayores. Por ello, se ha calculado para este colectivo de empresas una media eliminando el 20% de los valores máximos y mínimos. Comparándolos con los valores obtenidos para las empresas asociadas en UNESA, se observa que, salvo alguna excepción, son del mismo orden de magnitud. Ponderando unos y otros valores se obtienen los resultados que se muestran en la siguiente **Tabla XVIII** y que serán los que se utilicen en lo que sigue.

Tipo de Equipo	COSTE (€equipos)		
	UNESA. Media Ponderada	Otras empresas. Media (20%)	Valores considerados
Activa_simpleT_monofas	62,11	60,72	62,09
Activa_simpleT_2Xmonofas	62,11	39,65	61,75
Activa_simpleT_trifas	114,99	132,18	115,28
Activa_dobleT_monofas	93,65	96,72	93,68
Activa_dobleT_2Xmonofas	93,65	44,71	93,68
Activa_dobleT_trifas	139,70	178,51	140,12
Activa_tripleT_2Xmonofas	103,01	107,54	107,54
Activa_tripleT_trifas	153,67	219,74	179,73
Reactiva_monofas	48,24	62,16	48,62
Reactiva_2Xmonofas	48,24	38,25	48,24
Reactiva_trifas	96,81	128,59	99,13
Contactador	55,92	36,63	55,83
Reloj	64,83	86,11	65,01
ICP	18,75	34,27	19,01

Tabla XVIII