



Nombre contador Cirwatt:
Nr. de Fabricación:

Vn: 230 V Ib: 10(60) A / 50 Hz

Ensayo con tensión alterna:

OK ☒

ACTIVA

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Marcha en vacío El dispositivo no emite mas de un impulso

Arranque El dispositivo emite impulsos de forma continua

Punto de ensayo	Error%	Error%	Márgenes %
5% Ib	0,13	0	+/- 1,5 %
100% Ib	0,1	0,1	+/- 1 %
100% Ib 0,5 IND	-0,41	-0,33	+/- 1 %
100% Im	-0,11	0,03	+/- 1 %
Visualizador	-0,09	0	+/- 0,1 %

REACTIVA

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

Marcha en vacío El dispositivo no emite mas de un impulso

Arranque El dispositivo emite impulsos de forma continua

Punto de ensayo	Error%	Error%	Márgenes %
5% Ib	0,04	0,19	+/- 2,5 %
100% Ib	0,22	0,1	+/- 2 %
100% Ib 0,5 IND	0,47	-0,37	+/- 2 %
100% Im	0,01	0	+/- 2 %
Visualizador	0	0	+/- 0,2 %

Verificado por:


Laboratorio CIRCUTOR S.A.

Fecha verificación:

2008

Resultado:

CONFORME



CIRCUTOR	
Fabricante: Manufacturer: Fournisseur:	Circutor, S.A.
Tipo / Modelo: Type / Model: Type / Modèle:	Cirwatt tipo B
Número de certificado de examen CE de modelo: Nr. Of the Type Examination Certificate: Nr. du certificat CE du type d'examen:	
Número de serie: Serial number: Numéro de série:	
Ver en resultados metrologicos See in metrological results Voir dans les résultats métrologiques	

CE	
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE CE DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION DE CONFORMITE CE	
Fabricante: Manufacturer: Fournisseur:	Circutor, S.A.
Tipo / Modelo: Type / Model: Type / Modèle:	Cirwatt tipo B
Número de certificado de examen CE de modelo: Nr. Of the Type Examination Certificate: Nr. du certificat CE du type d'examen:	
Número de serie: Serial number: Numéro de série:	
Ver en resultados metrologicos See in metrological results Voir dans les résultats métrologiques	

Corresponde al modelo de producción descrito en el certificado de examen de modelo y a los requisitos de la Orden ITC3022/2007.

Corresponds to the production model described in the type Examination certificate and to the requirements of the Order ITC3022/2007.

Correspond au modèle de production décrit dans le certificat du type d'examen, aux exigences de la directive ITC3022/2007.

La conformidad con los requisitos de la Orden ITC3022/2007 se ha constatado mediante verificación según las normas 50470-1 y 50470-2.

The conformity with the requirements of the Order ITC3022/2007 was verified according to the standards 50470-1 and 50470-2.

La conformité avec les exigences de la Directive ITC3022/2007 a été constatée à partir de la vérification selon les normes 50470-1 et 50470-2.



Fecha (Ver en resultados metrologicos)
Date (See in metrological results)
Date (Voir dans les résultats métrologiques)

Firma
Signature
Signature

Corresponde al modelo de producción descrito en el certificado de examen CE de modelo y a los requisitos de la directiva 2004/22/CE y a los requisitos de la directiva 2004/22/CE.

Corresponds to the production model described in the EC type Examination certificate and to the requirements of the Council Directive 2004/22/EC as amended and to the following EC directives:

Correspond au modèle de production décrit dans le certificat CE du type d'examen, aux exigences de la directive 2004/22/CE et aux directives CE suivantes:

73/23 CEE

93/68 CEE

2004/108 CEE

La conformidad con los requisitos de la directiva 2004/22/CE se ha constatado mediante verificación según las normas 50470-1, 50470-2 y 50470-3.

The conformity with the requirements of the Directive 2004/22/CE was verified according to the standards 50470-1, 50470-2 and 50470-3.

La conformité avec les exigences de la Directive 2004/22/CE a été constatée à partir de la vérification selon les normes 50470-1, 50470-2 et 50470-3.



Fecha (Ver en resultados metrologicos)
Date (See in metrological results)
Date (Voir dans les résultats métrologiques)

Firma
Signature
Signature